

Индивидуальный предприниматель
Иноземцев Владимир Иванович

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24
ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050
Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)
р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург
к/с 301018108000000000756 БИК 046577756
Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,
Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

от 02.07.2018 № 79

Протокол испытаний
по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 02.07. 2018г.
3. Заказчик: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Афанасьевский детский сад «Колосок» , расположенного по адресу: Ачитский р-он, с. Афанасьевское, ул. Совхозная, 6
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 689 м2, закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:
Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Замсков

В.И. Иноземцев

Индивидуальный предприниматель
Иноземцев Владимир Иванович

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24
ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050
Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)
р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756 БИК 046577756
Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,
Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

от 02.07.2018 № 80

Протокол испытаний
по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 02.07. 2018г.
3. Заказчик: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Ачитский детский сад «Тополек», расположенного по адресу: п. Ачит, ул. Кривоzubова, 31
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 804 м², закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:
Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Земсков

В.И. Иноземцев

**Индивидуальный предприниматель
Иноземцев Владимир Иванович**

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24
ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050
Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)
р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756 БИК 046577756
Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,
Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

От 02.07.2018 № 81

**Протокол испытаний
по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины**

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 02.07. 2018г.
3. Заказчик: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Бакряжский детский сад «Колокольчик», расположенного по адресу: Ачитский р-он, с. Бакряж, ул. Гагарина, 1
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 438 м², закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:
Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Земсков

В.И. Иноземцев

Индивидуальный предприниматель
Иноземцев Владимир Иванович

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24
ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050
Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)
р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756 БИК 046577756
Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,
Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

от 02.07.2018 № 82

Протокол испытаний
по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 02.07. 2018г.
3. Заказчик: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Большеутинский детский сад «Ручеек», расположенного по адресу: Ачитский р-он, с. Большой Ут, ул. Механизаторов, 4
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 692 м², закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)


Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:
Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Земсков

В.И. Иноземцев

Индивидуальный предприниматель
Иноземцев Владимир Иванович

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24
ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050
Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)
р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756 БИК 046577756
Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,
Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

от 02.07.2018 № 83

Протокол испытаний
по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 02.07. 2018г.
3. Заказчик: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Гайнинский детский сад «Чулпан» , расположенного по адресу: Ачитский р-он, д. Гайны, пер. Клубный, 8
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 334 м², закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:
Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Земсков

В.И. Иноземцев

**Индивидуальный предприниматель
Иноземцев Владимир Иванович**

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24
ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050
Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)
р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756 БИК 046577756
Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,
Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

от 03.07.2018 № 84

**Протокол испытаний
по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины**

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 03.07. 2018г.
3. Заказчик: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Уфимский детский сад «Малышок» , расположенного по адресу: Ачитский р-он, п. Уфимский, ул. Советская, 140
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 789 м², закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:
Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Земсков

В.И. Иноземцев

Индивидуальный предприниматель

Иноземцев Владимир Иванович

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24

ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050

Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)

р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург

к/с 30101810800000000756 БИК 046577756

Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,

Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

от 03.07.2018 № 85

Протокол испытаний

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 03.07. 2018г.
3. Заказчик: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Ялымский детский сад «Солнышко» , расположенного по адресу: Ачитский р-он, д. Ялым, ул. Нагорная, 10
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 339 м², закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:

Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Земсков

В.И. Иноземцев

**Индивидуальный предприниматель
Иноземцев Владимир Иванович**

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24
ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050
Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)
р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756 БИК 046577756
Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,
Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

от 02.07.2018 № 78

**Протокол испытаний
по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины**

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 02.07. 2018г.
3. Заказчик: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок», расположенного по адресу: Ачитский р-он, с. Русский Потам, ул. Механизаторов, 2
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 706 м², закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:
Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Земсков

В.И. Иноземцев

Индивидуальный предприниматель

Иноземцев Владимир Иванович

Юр. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вайнера, 1
Почт. адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 81А
телефон (343 94) 5-19-67, факс (343 94) 7-62-24
ИНН 661900009041 ОГРН 304661911400050

Лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 года (бессрочно)
р/с 40802810901300000116 ОАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756 БИК 046577756

Свидетельство о гос. рег. предпринимателя VII-КИ № 3683 от 09.11.2000 г.,
Код по ОКПО 0063062682 Код по ОКВЭД 45.31 ОКТМО 65747000.

от 02.07.2018 № 77

Протокол испытаний

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ИП Иноземцев В.И.
2. Дата проведения испытания: 02.07. 2018г.
3. Заказчик: **МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»**
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал «Быковский детский сад «Колосок» , расположенного по адресу: Ачитский р-он, с. Быково, ул. Тракторная, 43
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Иноземцев В.И.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Вупротек-1, Часть А
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 452 м², закрытое, не отапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22 °С (10-30°С), относительная влажность воздуха 60% (60±10%)

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009). заводской номер 0167, дата выпуска 15.07.2015 г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4)

Исполнители:

Инженер

ИП Иноземцев В.И.



Е.П. Земсков

В.И. Иноземцев